

浙江安吉天子湖热电有限公司 真空皮带机 A 改造项目 公开询价公告

浙江安吉天子湖热电有限公司（下称“询价人”）拟对真空皮带机 A 改造公开询价，欢迎符合条件的潜在报价人参与报名。本公告通过杭州热电集团股份有限公司网站（<https://www.hzrdjt.com>）发布。

一、项目内容

1. 项目名称：真空皮带机 A 改造项目。
2. 工作地点：浙江安吉天子湖热电有限公司。

二、工作内容

原真空皮带机 A 设备机架腐蚀严重，石膏脱水效率低，现进行改造，保证优化后提升石膏脱水效率，具体技术规范见附件 3。

三、商务要求

报价：	含税人民币报价（包含人工费、运输费、税费、安装费等其他所有费用）。
工期	合同签订后，乙方在 30 个日历天内将货物送至现场并完成改造工作。
质量要求：	满足国家相关执行标准和甲方的技术规范（详见附件 3）。
承包方式：	包工包料。
付款方式：	以合同约定为准。
质保期	质保期经甲方验收合格后正常运行 1 年时间。

四、合格报价人要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
3. 具备完善的质量保证体系；
4. 具备一般纳税人资格，必须能开具增值税专用发票；
5. 投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的《机电工程施工总承包三级》或以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，且安全生产许可证在有效期内。（详见附件 3 “三、资质要求”）

五、报价资料要求（需加盖公章）

1. 项目报价单；
2. 报价人营业执照；
3. 授权委托书（如有委托情况请提供）；
4. 报价清单（参考附件 3 “五、材料清单”）。
5. 投标人自 2023 年 1 月 1 日至投标截止日至少具有 3 条真空皮带脱水机的整机供货或改造业绩，所有业绩均应提供合同主要信息原件扫描件，包括合同封面（或合同首页）、供货范围页或清单页、主要技术要求（参数）页、签字盖章页等能证明业绩真实性的相关内容。（详见附件 3 “三、资质要求”）

六、评标办法及服务期限

1. 本项目最高控制价为 29.8 万元，超过最高控制价的为无效报价。

2. 经审核符合条件的报价人中最低报价作为本次的中标价，并以此为依据签订合同。

七、报价截止时间、地点、联系方式

1. 请意向单位于4月13日11:30前，将整套报价资料通过邮寄方式送达我公司。

**邮寄地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇太宁路599号
浙江安吉天子湖热电有限公司经营管理部**

2. 报价邮寄送达后请电联我司工作人员予以告知，方便我司工作人员予以尽快处理。

联系人：许工（商务） 联系电话：0572-5685185

朱工（技术） 联系电话：0572-5685188

八、监督

《杭州热电集团股份有限公司招投标活动廉政事项告知书》内容详见附件2。

- 附件：1. 项目报价单参考模板；
2. 招投标活动廉政事项告知书；
3. 真空皮带机A改造技术规范。

询价单位：浙江安吉天子湖热电有限公司



附件 1:

项目报价单

致：浙江安吉天子湖热电有限公司

一、我方已全面阅读和研究贵方的询价要求，同意接受全部内容和条件，并按此确定本项目报价的全部内容。

我方就本需求内容，报价如下：

项目名称	服务内容	单位	数量	金额 (元)
真空皮带机 A 改造	根据已明确的技术规范对真空皮带脱水机 A 进行包工包料改造，满足正常运行要求并提升石膏脱水效率。	项	1	
合计	小写：	大写：		

二、承诺：

(一) 如由我方中标，在接到你方发出的成交通知后在规定的时间内，按照约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

(二) 我方将按照公告及合同约定的所有要求，在合法合规的前提下，提供优质的服务。

供应商（盖公章）：

联系人： 联系电话：

日期： 年 月 日

授权委托书

(如有委托情况请填写)

本人_____系_____的法定代表人，现委托
为我方代理人（联系电话：_____）。代理人根
据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、
修改真空皮带机 A 改造项目报价文件、签订合同和处理有关
事宜，其法律后果由我方承担。

注：代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

身份证号码：

委托的代理人：(签字或盖章)

身份证号码：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件粘贴处(正、反面)

委托代理人身份证复印件粘贴处(正、反面)

报价清单（参考附件 3 “五、材料清单”）

报价单位自行填写

附件 2:

杭州热电集团股份有限公司 招投标活动廉政事项告知书

各投标单位:

根据国家《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规规定,为进一步加强杭州热电集团招标投标活动中的廉政建设,确保招投标全过程的公开公正、公平竞争,保证投标人的合法权益和招投标工作人员的廉洁从业,有以下事项特告知全体投标人周知:

一、杭州热电集团党员干部职工对外业务交往活动十八个“不准”。

1、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或有利益关系者的财物(如现金、烟酒礼品、有价证券、支付凭证、通讯和交通工具、住房装修、租房等)。

2、不准索要、接受业务单位安排的非公务宴请、旅游、健身、健康保养、娱乐活动、牌局和高档会所会员资格。

3、不准索取、接受业务单位在经济来往中的折扣费、中介费、佣金、礼金、奖励。

4、不准索取、接受业务单位的股份。

5、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或者与业务单位有关系的单位为其配偶、子女及其他特定关系人提供学习、培训、旅游、出国(境)定居、留学、探亲等费用资助。

6、不准默许、纵容、授意父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人收受业务单位提供的财物(如礼金、礼品、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品、通讯和交通工具、住房装修、租房等)和谋取私利。

7、不准将对外经济业务直接交给与本人父母、配偶、子女、及其他特定关系人有利益关系的单位。

8、不准在业务单位中兼职、兼薪和报销本应由本人、配偶、特定关系人支付的费用。

9、不准购买业务单位生产或提供的明显低于市场价格的产品。

10、不准利用婚丧喜庆接受业务单位相关人员礼金、礼物,借机

敛财。

11、不准与业务单位经济交往中违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等。

12、不准用公款为业务单位相关人员提供旅游、超标接待宴请、进高消费娱乐场所消费、借贷、报销任何费用。

13、不准在特定关系人经营的场所进行职务消费。

14、不准违反规定擅自确定招标方式、变相规避公开招标，或者采取暗示、授意、指定等形式影响招标投标活动。

15、不准对外泄露工程项目招投标活动中标底编制等保密信息或向投标单位擅自承诺有关事项。

16、不准向施工单位介绍与自己有关联的亲属等参与发包工程施工。

17、不准利用职权，刁难施工、监理、材料和设备供应等相关单位，拖欠工程款，借机谋取不正当利益。

18、不准在家或宿舍约见业务单位相关人员。

二、若投标人发现公司本级及其各投资企业相关工作人员在招投标活动中存在违反以上十八个“不准”情形的，或违反国家及属地主管部门规定程序的，或存在其他违法违纪现象的，对招投标结果造成不良影响的，均可向公司纪委（或投资企业党组织）如实反映。以单位名义反映问题的应加盖公章，以个人名义反映问题的需署真实姓名。

三、公司纪委特设立“举报邮箱”和“举报电话”，对反映人和反映内容严格保密，并负责对相关内容加以核查。反映问题需坚持客观公正、实事求是的原则，严禁借机诽谤和诬告。

举报邮箱：qinglianredian@163.com

举报电话：0571-88098708

中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员会

附件 3:

真空皮带机 A 改造技术规范

一、项目概况

A 线真空皮带脱水机型号为 DU4.2 m²-600, 现场脱水机设备机架腐蚀严重, 现拆除原有机架及附属设备进行更换, 利用原有设备基础, 设备布置满足现场空间要求, 具体设备规格尺寸需供货方以现场勘察测绘为准, 且尺寸必须与现场原有设备基础、管路等相关连接完全匹配。

整套主要包括钢支架(头部支架、中间支架、尾部支架、张紧装置支架、传动装置支架等)全套设备更替且不限于此, 需完全满足现场使用需求。皮带机运行至今钢支架主体及各类托辊、轴承均出现不同程度的腐蚀、破损, 需及时进行改造。整个改造过程中严格按该产品的安装技术要求及方案进行施工安装, 并在整个安装过程中监督控制。安装完毕后应严格按产品安装标准逐项调试验收, 确保安装质量, 本次改造内容为 A 线真空皮带脱水机系统: 机架、驱动从动辊筒、改向辊、托辊、胶带、真空盒、滑台、公用平台等全套系统改造, 项目施工工期 30 天以内, 此次改造设备拆除、供货、新设备安装、废旧物倒运均由供货方负责。

二、技术要求

1. 开工前, 施工人员必须根据施工方案, 进行全面技术交底, 保证安装质量。

2.材料进场前，对石膏房进行环境清理和设备清洗。对吊装、转运过程中的路径和空间进行清理，如地面管线、空中的电线路等的挪移。

3.对检修平台的移除和加固，对大物件吊装可能需要破窗，要选择合适位置的窗户进行破拆。

4.现场拆解垃圾定点存放，保证垃圾存放位置的合理合规合法。

5.安排就位消防器材，保证现场水、电、气的供给。现场照明设备、通风设备的配备，现场劳保用品、急救用品的配备。

6.材料进场后，材料堆放在指定位置，方便吊装转运。组织员工全力拆除现场老旧设备，并有序转运至前期指定的垃圾堆放点。新材料、设备吊装进入石膏房，根据现有石膏皮带脱水机整体结构来逐一组装新机架、各类托辊、真空系统部分。

7.安装传动系统、水、电、气管路，恢复进出浆液管等。

8.不锈钢管件必须符合设计要求，并具有检验报告、合格证。不符合要求的材料不允许使用。

9.机架主体等焊接工作严格按照焊接工程施工验收要求进行，确保焊接质量，作业人员持证上岗。

10.确保设备安装质量，同时在设备安装完成后空机调试、带料调试、确定整机稳定运行，并验收合格。

11.设备移交后，清理物资、现场，恢复检修平台，恢复原有线路位置，工完场清。

三、资质要求

投标人须具有建设行政主管部门颁发的有效的《机电工程施工总承包三级》或以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》，且安全许可证在有效期内。

投标人自 2023 年 1 月 1 日至投标截止日至少具有 3 条真空皮带脱水机的整机供货或改造业绩，所有业绩均应提供合同主要信息原件扫描件，包括合同封面（或合同首页）、供货范围页或清单页、主要技术要求（参数）页、签字盖章页等能证明业绩真实性的相关内容。

四、施工安全措施

1.建立安全生产责任制，配备专职安全人员，加强操作人员安全教育，特别是防火工作、防止触电并加强安全检查工作。

2.对施工用电、动用明火，动力机械等严格按照有关规章制度执行，做到不违章作业。

3.施工现场当天及时清理，做到文明施工。

4.施工人员在工作期间不准穿拖鞋，施工现场严禁吸烟，做到互相监督。积极配合工程单位做好整个工程的文明施工和安全生产工作。

5.工作中注意安全，做到工完、料尽、场清。

6.建立安全保证体系，同时作业人员必须戴好安全帽。焊接作业防止火灾发生，使用砂轮切割机时注意安全，防止人身伤害。

五、材料清单

包含但不限于以下材料，机架主体材料 316L 厚度为 $6 \pm 0.1\text{mm}$ 。未提供型号材料通过现场确认，并与原设备配套确保脱水皮带机正常使用。

序号	名称	型号规格	数量	单位
1	机架主体 (包含槽钢、角铁、方钢)	316L 厚度 $6 \pm 0.1\text{mm}$	2.6	吨
2	滑台装置 (含连接胶皮, 安装压条)	材质 UHMWPE、厚度 30mm	1	套
3	8mm 摩擦带	聚氨酯+橡胶+EP 布层	1	套
4	隔离器	316L 支架+耐腐胶皮	1	套
5	滤布冲洗装置	316L+PP 挡板	1	套
6	刮刀装置	316L 支架+牛筋刮刀板	1	套
7	重力张紧辊 (含轴承、调整座、调整杆)	碳钢包胶	1	套
8	改向辊带座 轴承	UCCP206 全密封	10	套
9	刮料辊带座 轴承	直径 175mm、碳钢包胶	1	根
10	胶带上托辊	直径 89mm、碳钢包胶	40	支

11	胶带下托辊	直径 108mm、碳钢包胶	6	支
12	立棍	110-140 带 316L 支座	8	套
13	纠偏装置含 橡胶空气弹簧	130118JB-2、316L	1	套
14	吸液管含强 力喉箍	内径 114mm、PVC 钢丝管	6	根
15	铸铁从动轴 承座	自制 3518	2	只
16	碳钢从动调 整丝杆含调整 套、平面推力轴 承	51210	2	套
17	铸铁驱动辊 轴承座含轴承	Z2526Y 进口 $\Phi 148$	2	只
18	拉绳开关 2 个含钢丝拉绳	GYLS-I-2	2	套
19	限位开关 6 个含安装座、拔 杆 滤布/皮带跑偏 开关 (4 个) 和 事故跳闸开关 (2 个)	日本进口 D4V-8107Z	6	件
20	测厚仪支架	配套 E+H FMU30 使用、	1	套

		316L		
21	出料斗	316L 支架+PP 封板	1	套
22	减速机封板	Φ 148	2	件
23	集气罩（进 料端）	316L 支架+PVC 帘子+PP 顶板	1	套
24	管路管线整 备含整机气、液、 电路新置	线盒换新复位。	1	组
25	橡胶带	20.4×0.7M δ =22mm	1	条
26	裙边	55-120-21	2	条
27	真空盒	M4-0020（3 节组合）	1	套
28	驱动辊	Φ 700-950	1	件
29	从动辊	Φ 700-860	1	件
30	压布辊	TL-1-287	1	件
31	滤布冲洗喷 嘴	CC1/4-SS-9505	26	件
32	改向辊	Φ 125-900	10	件
33	滤布托管	Φ 45-1200	1	根
34	摩擦带返回 滑块	UHMWPE	5	件
35	摆架柱销	M16-75	24	套
36	紧固螺栓	设备配套	1	台套
37	总管	Φ 200-8	1	套
38	气液分离连	Φ 150-4	1	套

	接管路			
39	布料器上方 链接管路	Φ108-6	1	套
40	工艺水母管	Φ57-3 316L	80	米
41	机架柱脚防 腐	环氧树脂漆	1	项
42	滤布冲洗水 罐液位计	品牌：罗斯蒙特或 e+h； 远传液位计、4-20ma、新增 三根 ZRC-DJYPVP-2X2X1.0 200m 信号线带屏蔽功能（脱 硫厂房 dcs 工程师站）。	1	个
43	电动调节阀	DN150 380V 电源，增加 就地电源线；新增三根 ZRC-DJYPVP-2X2X1.0 200m 信 号线带屏蔽功能（脱硫厂房 dcs 工程师站）。	1	个